

ご入居されている皆様

いつも大変お世話になっております。

寒暖の差の大きい日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

<トピックス>

1. 換気空清機、ダクト用換気扇のお手入れについて
 2. エアコンのお手入れについて
-

1. 換気空清機、ダクト用換気扇のお手入れについて

三菱換気空清機ロスナイは、お部屋の汚れた空気を排気、給気する換気扇です。熱交換換気の為、排気専用換気扇に比べて冷暖房費を節約できます。内蔵のフィルターにより、外気のチリ、花粉などを取り除いて室内に給気するので、機能を維持していただく為に、外気清浄フィルター・エアフィルターに付着したごみ、ほこりを**3か月に1回以上**、エレメントは**2年に1回**を目安に清掃してください。

- ・外気清浄フィルターは掃除機でほこりを吸い取り、中性洗剤を入れた水かぬるま湯(40℃以下)で押し洗いし、よく乾かして水気を取る。
- ・エアフィルターは軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯で洗い流し十分に乾かす。

ダクト用換気扇はグリルにほこりが付着すると風量低下や異常音発生の原因となります。**3か月に1回**を目安に、グリルの清掃をしてください。

- ・グリルを両手で少し下げ、パネをにぎって本体内部の長穴からはずす。
- ・グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でふき取る。

詳しくは、お手持ちの製品取扱説明書をご覧ください。下記リンク先の説明書をご覧くださいの上、お手入れをお願いします。尚、けが防止の為、お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切り、手袋を着用してください。

A 棟の入居者様はこちら

洗面所

[三菱ダクト用換気扇](#)

1 階リビング・ダイニング

[ロスナイ](#)

2 階リビング・ダイニング

[ロスナイ](#)

洋室

[ロスナイ](#)

C 棟、D 棟、E 等の入居者様はこちら

トイレ・洗面所

[三菱ダクト用換気扇](#)

リビング・ダイニング

[ロスナイ](#)

主寝室・洋室

[ロスナイ](#)

2. エアコンのお手入れについて

エアコンの機能維持の為、防カビフィルターは **2 週間に 1 回**、プラチナアレル除菌フィルターは **3 か月に 1 回**、全面パネル、熱交換器は **1 年に 1 回**を目安に清掃してください。詳しくは、下記取扱説明書のお手入れの項目をご確認ください。

- ・防カビフィルターは取り外し、付着した埃を掃除機で吸い取るか、水洗いをして風通しのよい日陰でよく乾かしてください。
- ・プラチナアレル除菌フィルターは、フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いをします。水をよく切り、風通しの良い日陰でよく乾かします。
- ・全面パネルは水洗いをし、やわらかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰でよく乾かしてください。
- ・熱交換機は、掃除機のブラシでほこりを吸い取ります。

A 棟の入居者様はこちら

[エアコン MSZ-KXV2816S 取扱説明書](#)

C 棟、D 棟、E 等の入居者様はこちら

[エアコン MSZ-GV2216 取扱説明書](#)